

# 5 分間ファイヤー・ドリル

## 〔消火器による消火訓練〕

< 最低必要訓練人数 = 2人 >

実際に消火器の消火剤を噴射させる訓練を行うときは、必ず消防の指導のもとに、消火剤で汚染されるおそれのない安全な場所で行うようにしましょう。



「火事だ! 火事だ!」と叫びながら火災現場近くまで消火器を運びます。

日頃から消火器の置いてある場所を確認しておきましょう。

消火剤の放射時間は、約 秒で短いので注意しましょう。

操作は、1人で行いますが、他の1人は、安全確保を担当します。



安全栓を上方に抜きます。

安全栓の輪の中に指を入れ、落ち着いて上に抜きましょう。



ノズルホーンを火炎の根元に向けて狙いを定めます。

火は根元から絶つように狙いましょう。

安定した姿勢を保つようにしましょう。




レバーをしっかりと握り、消火剤を火炎に放射します。

消火剤を放射することによる炎返しに気を付けましょう。

(3~4m離れましょう。安全であるようだと少しずつ近づいてみましょう。)

「消火器による消火訓練」は、次の図のハッチング部分です！



### 訓練実施上の安全点検チェックリスト

平成 年 月 日実施

	点 検 項 目	確認欄
訓練前	・訓練実施者の健康状態は良いですか？	
	・訓練実施者の服装は良い(手袋・保安帽・運動できる服装等)ですか？	
	・消火器の安全栓は、上方引抜き方式になっていますか？	
	・消火器に錆び(特に消火器下の裏側)はないですか？	
	・訓練実施場所は、安全な場所(転落、転倒のおそれなし)ですか？	
	・訓練実施場所は、十分な広さがありますか？	
	・訓練実施者の準備運動は、済みましたか？	
訓練中	・安全対策要員の配置は、適当ですか？	
	・訓練実施者の行動に不安定さ(無理した行動など)はありませんか？	
	・消火器の使い方は適当ですか？	
訓練後	・火点に近づき過ぎていませんか？	
	・訓練実施者の健康状態は良いですか？	
	・消火器の薬剤は、完全に使い切っていますか？	
	・訓練実施場所の状況は、適当(汚染等なし)ですか？	
	・消火器を元の位置に戻しましたか？	
	( 新消火器(又は点検済み消火器)を定められた位置に置きましたか？)	

： 実際に消火剤を放出する訓練のとき、特に注意しましょう。

= さあ！ 訓練をやってみよう！ =