

山口県庁舎システム天井用照明器具選定 公募型プロポーザルに係る 質問（第1回）回答書

質 問 事 項			回 答 事 項	
No.	月 日	質 問 内 容	月 日	回 答
1	11月1日	Tバーの下記A・Bの寸法をご連絡お願いします。	11月8日	機器詳細図に寸法の記載がありません。 職員による実測値は以下のとおりですが、多少誤差があります。 A = 10.14mm B = 2 ~ 2.5mm
2	11月1日	Tバーのメーカー、型番が分かれば教えてください。	11月8日	メーカーは松下電工株式会社です。 型番は機器詳細図に記載がないため不明です。