

仕 様 書

案件名	中性能フィルター
見積書提出期限	令和7年10月22日(水) 13時まで
納入期限	令和7年11月21日(金)
納入場所	山口県警察学校(山口市仁保下郷11459)

品名	規格・サイズ・材質等	数量	単位	基準品	備考
中性能フィルター	<サイズ> 1個あたり 幅610mm×長さ610mm×厚さ290mm <材質> 外枠:普通合板 ろ材:オレフィン系繊維 シール材:ウレタン系樹脂 ガasket:合成ゴム <標準仕様> 使用条件:温度60℃以下/湿度95%RH以下(結露しないこと) 平均補集率:90%以上 定格風量:56m ³ /min 圧力損失:初期100Pa/最終300Pa	30	枚	日本バイリーン(株) VZ-90M-56F	・同等品可 ※廃棄フィルターユニットに据付可能なこと ※鉛粉塵を含むのでリサイクル品は不可 <納品・据付・調整> ・山口県警察学校射撃場内の排風機フィルター室に組み込み使用 ・排風機:日本バイリーン株式会社製 排気フィルターユニット ※据付・調整は別途業務委託