

山口県立美術館・山口県立萩美術館・浦上記念館指定管理者募集要項及び指定管理者業務仕様書に係る正誤表

訂正箇所	誤（訂正前）	正（訂正後）
参考資料 P 7 参考資料 3 9 空調・自動制御 設備保守点検	○吸収式冷温水機 ・冷房切替点検（暖房終了時）、暖房切替点検（冷房終了時） ・冷却塔清掃：1 回／年以上 ・冷却水・冷温水ポンプ点検：2 回／年 ・冷却塔水質検査：1 回／年	○ガスヒートポンプチラー点検：1 回／年