


鋼板製屋内自立型（既設）

注 記
1) 既設分電盤に 内の改造を行う。 ・誘導灯用の ⑬ 回路を新設する。 ・③⑥回路を単線結線図の通りに改修する。 (既設ﾌﾟﾚｰｶﾞはMCCB 2P 50/20)

低圧電灯盤 2 より
128
AC 1φ3W
210/105V 60Hz
CVT22sq

図 10-10 低圧電灯盤 2 の配線図

低圧動力盤より
M2
AC 3φ3W
210V 60Hz
CVT22sq
ELCB3P3E
100AF/100AT 30mA
(N相欠相保護)
F
(LED)



①	②	③	④
$\lambda \lambda' \sim \lambda$	$\lambda \lambda' \sim \lambda$	$\lambda \lambda' \sim \lambda$	$\lambda \lambda'$
$-k_W$	$-k_W$	$-k_W$	$-k$
$-$	$-$	$-$	$-$

想定 15.0 kW

セパレータ


鋼板製屋内自立型（新設）

注 記
1) 分岐用配線用遮断器、漏電遮断器は、 2P(協約型1Pサイズ)とする。
2) 分岐回路数分の接地端子又は銅帯を設ける。
3) 盤内配線は、EM電線を使用する。

低圧電灯盤 2 より
L31
AC 1φ3W
210/105V 60Hz
CET22sq
検付
250A

100AF/75AT
(N相欠相保)

低圧動力盤より
M8
AC 3 ϕ 3W
210V 60Hz
CET22sq



番号	①	②	③
機種名	ACP-1		
名称	厨房 空調室外機	自動殺菌 777サバ-	自動殺菌 777サバ-
容量	2.49 kW	2.3 kW	2.3 kW
サイズ	CE3.5sq-4C (1C.E)	CE3.5sq-4C (1C.E)	CE3.5sq-4C (1C.E)
合計	13.1 kW		

ED (ELB)

セパレータ

☐ ED (ELB)

図名	SCALE	
改設後 A棟 分電盤単線結線図	NON	-