

頁	誤	正																																																																				
<p>P711 (Ⅲ-3-②-21)</p> <p>第Ⅲ編 河川編 第3章 砂防工 ②-4 残存型枠工</p>	<p>②-4 残存型枠工</p> <p>1. 適用範囲 本資料は、砂防工事の構造物施工にかかる平均設置高 30m以下の残存型枠及び残存化粧型枠の施工、及び天端の手摺及び足場（キャットウォーク）の設置・撤去に適用する。 本工法は、プレキャストのコンクリート二次製品による型枠を使用し、コンクリート打設・養生後の型枠の撤去を必要としない型枠工のことをいう。</p> <p>2. 施工概要 施工フローは、下記を標準とする。</p> <p>(注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。 2. ( ) 書きは必要な場合計上する。</p> <p>図 2-1 施工フロー</p> <p>3. 機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>表3.1 機種の選定</caption> <thead> <tr> <th>機 械 名</th> <th>規 格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 現場条件により上表により難しい場合は、現場条件にあった機械・規格を選定する。</p> <p>4. 施工歩掛 4-1 残存型枠工及び残存化粧型枠工歩掛 残存型枠及び残存化粧型枠の加工、組立・設置にかかる施工歩掛は、次表を標準とする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>表4.1 施工歩掛 (100㎡当り)</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="2">型枠材 1 枚当りの質量</th> </tr> <tr> <th>残存型枠 60 kg以下</th> <th>残存化粧型枠 110 kg以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土 木 一 般 世 話 役</td> <td>人</td> <td>2.0</td> <td>2.1</td> </tr> <tr> <td>型 枠 工</td> <td>人</td> <td>4.8</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td>人</td> <td>3.3</td> <td>3.7</td> </tr> <tr> <td>溶 接 工</td> <td>人</td> <td>2.3</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>日</td> <td>1.7</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費 率</td> <td>%</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 残存化粧型枠は意匠を目的とした平面・凹凸面の型枠材に適用する。 2. 上記歩掛は、水抜きパイプの設置を含むものであるが、水抜きパイプの有無にかかわらず適用出来る。水抜きパイプ材料は、必要量を別途計上する。 3. 上記歩掛は、半径 10m以下の円形部分には適用しない。 4. 諸雑費は、組立支持材及び電気溶接機、コンクリートカッター、インパクトレンチ、電気</p>	機 械 名	規 格	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊	名 称	単 位	型枠材 1 枚当りの質量		残存型枠 60 kg以下	残存化粧型枠 110 kg以下	土 木 一 般 世 話 役	人	2.0	2.1	型 枠 工	人	4.8	4.8	普 通 作 業 員	人	3.3	3.7	溶 接 工	人	2.3	2.5	ラフテレーンクレーン運転	日	1.7	1.9	諸 雑 費 率	%	15	16	<p>②-4 残存型枠工</p> <p>1. 適用範囲 本資料は、砂防工事の構造物施工にかかる平均設置高 30m以下の残存型枠及び残存化粧型枠の施工、及び天端の手摺及び足場（キャットウォーク）の設置・撤去に適用する。 本工法は、プレキャストのコンクリート二次製品による型枠を使用し、コンクリート打設・養生後の型枠の撤去を必要としない型枠工のことをいう。</p> <p>2. 施工概要 施工フローは、下記を標準とする。</p> <p>(注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。 2. ( ) 書きは必要な場合計上する。</p> <p>図 2-1 施工フロー</p> <p>3. 機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>表3.1 機種の選定</caption> <thead> <tr> <th>機 械 名</th> <th>規 格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 現場条件により上表により難しい場合は、現場条件にあった機械・規格を選定する。</p> <p>4. 施工歩掛 4-1 残存型枠工及び残存化粧型枠工歩掛 残存型枠及び残存化粧型枠の加工、組立・設置にかかる施工歩掛は、次表を標準とする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>表4.1 施工歩掛 (100㎡当り)</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="2">型枠材 1 枚当りの質量</th> </tr> <tr> <th>残存型枠 60 kg以下</th> <th>残存化粧型枠 110 kg以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土 木 一 般 世 話 役</td> <td>人</td> <td>2.0</td> <td>2.1</td> </tr> <tr> <td>型 枠 工</td> <td>人</td> <td>4.8</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td>人</td> <td>3.3</td> <td>3.7</td> </tr> <tr> <td>溶 接 工</td> <td>人</td> <td>2.3</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>日</td> <td>1.7</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費 率</td> <td>%</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 残存化粧型枠は意匠を目的とした平面・凹凸面の型枠材に適用する。 2. 上記歩掛は、水抜きパイプの設置を含むものであるが、水抜きパイプの有無にかかわらず適用出来る。水抜きパイプ材料は、必要量を別途計上する。 3. 上記歩掛は、半径 10m以下の円形部分には適用しない。 4. 諸雑費は、組立支持材及び電気溶接機、コンクリートカッター、インパクトレンチ、電気</p>	機 械 名	規 格	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊	名 称	単 位	型枠材 1 枚当りの質量		残存型枠 60 kg以下	残存化粧型枠 110 kg以下	土 木 一 般 世 話 役	人	2.0	2.1	型 枠 工	人	4.8	4.8	普 通 作 業 員	人	3.3	3.7	溶 接 工	人	2.3	2.5	ラフテレーンクレーン運転	日	1.7	1.9	諸 雑 費 率	%	16	16
機 械 名	規 格																																																																					
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊																																																																					
名 称	単 位	型枠材 1 枚当りの質量																																																																				
		残存型枠 60 kg以下	残存化粧型枠 110 kg以下																																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	2.0	2.1																																																																			
型 枠 工	人	4.8	4.8																																																																			
普 通 作 業 員	人	3.3	3.7																																																																			
溶 接 工	人	2.3	2.5																																																																			
ラフテレーンクレーン運転	日	1.7	1.9																																																																			
諸 雑 費 率	%	15	16																																																																			
機 械 名	規 格																																																																					
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊																																																																					
名 称	単 位	型枠材 1 枚当りの質量																																																																				
		残存型枠 60 kg以下	残存化粧型枠 110 kg以下																																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	2.0	2.1																																																																			
型 枠 工	人	4.8	4.8																																																																			
普 通 作 業 員	人	3.3	3.7																																																																			
溶 接 工	人	2.3	2.5																																																																			
ラフテレーンクレーン運転	日	1.7	1.9																																																																			
諸 雑 費 率	%	16	16																																																																			